



电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

# 检 测 报 告

报告编号: DAZYS2021SHWP004

共3页 第1页

委托单位	上海旺平电气有限公司				
生产单位	上海旺平电气有限公司				
产品名称	交流验电器	型号规格	AC 10kV		
检测依据	DL/T 1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规程》				
检测日期	2021-03-25	检测环境	温度: 22℃ 湿度: 32%	下次检测日期	2022-03-24
检测项目	外观检查、启动电压试验、工频耐压试验				
主要 仪器 设备	1、803机械秒表 (编号: DAZ004)				
	2、ZGS-F20交直流数字千伏表 (编号: DAZ025)				
	3、ZGSF-Z-400交直流数字千伏表 (编号: DAZ029)				
	4、AC-2000高压试验控制台 (编号: DAZ033)				
	5、YDTW-50/350工频试验变压器成套设备 (编号: DAZ034)				
	6、YD-3/50试验变压器 (编号: DAZ079)				
	7、试验变压器控制箱 (编号: DAZ080)				
检测总数	1根	合格数目	1根	不合格数目	0根
检测人员:	  杨琪 隋善乐				
审 核:	吴俊杰				
批 准:	原 燕 芬				