

检 测 报 告

报告编号: DAZYS2021SHWP004

共3页 第2页

检 测 结 果

1、外观检查、启动电压试验:

样品编号	外观检查、自检	标准值 (kV)	实测值 (kV)	声光指示	结论
SHWP-YDQ-AC10kV-001	外观完好、自检正常	1.00~4.50	2.31	清晰可辨	符合



专用
689