

检 测 报 告

报告编号: DAZYS2021SHWP004

共3页 第3页

检 测 结 果

2、工频耐压试验:

样品编号	工频耐压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)	试验结果	结论
SHWP-YDQ-AC10kV-001	45	0.7	1	未击穿	符合



以下空白

